

Schede informative. Stadio/arena.



Premesse:

- La rubinetteria per lavabi è destinata sostanzialmente all'erogazione di acqua miscelata (PWC e PWH).
- Da ogni utilizzo di WC/orinatoio ne consegue un utilizzo della rubinetteria per lavabi.
- Il riscaldamento dell'acqua avviene a gas.
- In modalità stadio, ogni tre utilizzi degli orinatoio si effettua un risciacquo (durata di risciacquo di 5 sec. a max. 0,3 l/sec. = 1,5 l d'acqua consumati per ogni cacciata). Un risciacquo nello stadio consente quindi di risparmiare 2/3 rispetto al regolare consumo d'acqua.
- Per i lavabi la temperatura di erogazione corrisponde a 35 °C.
- Gli orinatoio sono dotati di azionamento ad acqua calda (PWC).

Prodotti SCHELL:

- rubinetteria per lavabi elettronica senza contatto per lavabi SCHELL nei servizi igienici per visitatori donne e uomini
- rubinetteria per lavabi elettronica per orinatoio SCHELL nei servizi igienici per visitatori uomini

Base di calcolo:

- 50.000 visitatori
- 26 eventi all'anno
- ogni visitatore/visitatrice fa un utilizzo medio dei servizi igienici pari a 1,5 volte
- 2/3 di questi utilizzi riguardano gli orinatoio
- Gli orinatoio sono impostati in modalità stadio

Ulteriori considerazioni:

I miscelatori presenti nei WC non favoriscono il risparmio idrico.

I nostri esperti sono lieti di assistervi, in ogni fase di progettazione, in merito al tema del risparmio idrico con miscelatori SCHELL senza contatto!

Tel. +49 2761 892-0 | info@schell.eu