

Bilgi sayfası. Stadyum/Arena.



Ön koşullar:

- Lavabo armatürleri her zaman karışık su (PWC ve PWH) ile işletilir.
- Her WC/pisuvan kullanımı ile lavabo armatürü de kullanılır.
- Sıcak su gaz ile hazırlanır.
- Stadyum işletiminde pisuvarlarda üç kullanım sonrasında yıkama yapılır (maks. 0,3l/saniyede 5 saniye yıkama süresi = Yıkama başına 1,5 l su tüketimi). Bu nedenle bir stadyum sifonu normal su tüketiminin 2/3'ü kadar tasarruf sağlar.
- Lavabodaki çıkış sıcaklığı 35 °C'dir.
- Pisuvanlar soğuk su ile (PWC) işletilir.

SCHELL ürünleri:

- Sıhhi alanlarda ziyaretçiler için temassız, elektronik SCHELL lavabo armatürleri
- Sıhhi alanlarda ziyaretçiler için SCHELL'in elektronik pisuvar armatürleri

Hesaplama temeli:

- 50.000 ziyaretçi
- Yılda 26 etkinlik
- Her kullanıcı sıhhi tesisleri 1,5 defa kullanır
- Bu kullanımlardan 2/3'ü pisuvar kullanımlarıdır
- Pisuvanlar stadyum işletmesindedir

Diğer varsayımlar:

WC'de mevcut armatürler su tasarrufuna katkıda bulunmamaktadır.

Temassız su tasarrufu konusunda uzmanlarımız tüm planlama aşamalarında hizmetinizdedir SCHELL armatürleri yan tarafa!

Tel. +49 2761 892-0 | info@schell.eu