

ürün numarası: 03 838 06 99

G 3/8 AG giderli ara musluk üzerine montaj için numune alma valfi. DIN ISO 19458 uyarınca içme suyu numuneleri almak için. Sonradan donatım için ideal.

- Numune alma vanası
 - Emniyetli çalıştırma
- Çekme dayanımlı pirinç koni sıkıştırma rakoru, uzunluk dengelemeli
- Alım borusu, dirsekli, rakor somunlu
- Zincirli kapak
- Maks. işletim sıcaklığı: 120 °C kısa süreli
- Werkstoff: Alım borusu Paslanmaz çelik; Mahfaza Pirinç, içme suyu yönetmeliğine uygun
- Oberfläche: Gövde Krom
- Bağlantı: DN 10 G 3/8 IG
- Gider: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), G 3/4 AG
- : DVGW
- Gewicht: 0,44 kg/Adet
- Verpackungseinheit: 1

