

ürün numarası: 00 563 00 99

SWS sinyal uzatma kablosu BE-K Flow

SWS Server	Makale numarası.: 00 500 00 99
SWS Bus-Netzteil	Makale numarası.: 00 505 00 99
WC-Modul MONTUS Flow	Makale numarası.: 03 038 00 99

SWS Temperatur-Fühler PT 1000	Makale numarası.: 00 562 00 99
Sıva altı priz	Makale numarası.: 77 752 00 99

Bir uyarı

- Kesin sıcaklık kaydı için SWS sıcaklığının kullanılmasını öneririz.

montaj talimatı

- SWS sunucusu ile SWS veri yolu genişletici kablosu BEK arasındaki maks. kablo uzunluğu 350 m'dir. SWS sunucusu ile SWS veri yolu genişletici kablosu BEK arasındaki tüm kablo uzunluklarının toplamı maks. 1.000 m olabilir.

