

Liste de contrôle pour une commande de mise en service

| Projet / Adresse du site | Client | |
|---|---|--|
| Numéro du projet <input type="text"/> | Numéro de client <input type="text"/> | <input checked="" type="radio"/> Grossiste <input type="radio"/> Installateur <input type="radio"/> Société d'exploitation |
| M. / Mme / Société <input type="text"/> | M. / Mme / Société <input type="text"/> | |
| Adresse <input type="text"/> | Adresse <input type="text"/> | |

Travaux préliminaires effectués par le planificateur

1. Regroupement des robinets selon le plan de rinçage pour assurer la simultanéité pendant les rinçages d'hygiène (flux turbulent)
2. Paramètres des rinçages d'hygiène (mode, abonnés, durée de fonctionnement, démarrage, signal) en fonction du plan de rinçage
3. Champs à code couleur dans le plan de rinçage (colonnes AD à BT) remplis en totalité (« Durée de fonctionnement » à « Déclenchement [signal, interrupteur] »)

Le planificateur confirme que les travaux préliminaires sont terminés :

date, nom en majuscules et signature

Veillez vérifier les points complétés et envoyer le formulaire à : customer.service@schell.eu

Travaux préliminaires effectués par les artisans

1. Exécution de tous les raccordements sanitaires (PWC, PWH, PWHC, évacuation)
2. Exécution de tous les raccordements électriques (câblage de bus, câblage de serveur, bloc d'alimentation, appareils, interrupteurs à clé)
3. Assurer la fourniture d'une alimentation en courant permanente
4. Garantir l'accessibilité aux locaux correspondants le jour de la mise en service
5. Attribution des numéros de série des Bus-Extender aux différents robinets (le local, numéro du local, emplacement / position dans le local, type de robinet) en fonction du plan de rinçage
6. Champs à code couleur dans le plan de rinçage (colonnes G à AC) remplis en totalité (« Étage » à « N° du Bus-Extender »)

L'artisan confirme que les travaux préliminaires sont terminés :

date, nom en majuscules et signature

Veillez vérifier les points complétés et envoyer le formulaire à : customer.service@schell.eu